



*С. А. Дуришвили
мед. уст. водоподготовки*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10/005165 от 17.08.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр".
7. **Адрес объекта:** 632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22
8. **Место (адрес) отбора:** МУП Коченевского района "Единый расчетный центр". Модульная установка водоподготовки; 632610, Новосибирская область, Коченевский р-н, Дупленская ст
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 23105 от 16.08.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба питьевой воды по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Испытательного лабораторного центра

Е.А. Зюлькова

16 августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23105 от 16 августа 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр"	
1.2	Юридический адрес*	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3872/23 от 09.08.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	033864.Б.11.08.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	1. Вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	11 августа 2023 г.	10:10 - 10:30
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр"; 632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22	
2.11	Место (адрес) отбора*	632610, Новосибирская область, Коченевский р-н, Дупленская ст. МУП Коченевского района "Единый расчетный центр". Модульная установка водоподготовки	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 3872/23 от 11.08.2023 г.	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, изотермический контейнер	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 августа 2023 г.	14 Час 30 Мин
3	Дополнительные сведения	-	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПЗ 354582			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 августа 2023 г.	14	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	11 августа 2023 г.	Окончание:	15 августа 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
033864.Б.11.08.2023 1. Вода питьевая			
Общее число микроорганизмов / ОМЧ	0	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКВ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli / E.coli	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1 п.8, п.9

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)

(подпись)

Н.В. Аникина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



*С. Севастьянова
Директор*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10/005164 от 17.08.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр".
7. **Адрес объекта:** 632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22
8. **Место (адрес) отбора:** МУП Коченевского района "Единый расчетный центр". Скважина 11146; 632610, Новосибирская область, Коченевский р-н, Севастьяновка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 23101 от 16.08.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба питьевой воды по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ
 Зам. Руководителя Испытательного лабораторного центра

Е.А. Зюлькова
 16 августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23101 от 16 августа 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр"	
1.2	Юридический адрес*	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3871/23 от 09.08.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	033863.Б.11.08.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	1. Вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	11 августа 2023 г.	09:30 - 09:50
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр"; 632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Чехова ул, д. 22	
2.11	Место (адрес) отбора*	632610, Новосибирская область, Коченевский р-н, Севастьяновка д. МУП Коченевского района "Единый расчетный центр". Скважина 11146	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 3871/23 от 11.08.2023 г.	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, изотермический контейнер	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 августа 2023 г.	14 Час 30 Мин
3	Дополнительные сведения	-	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПЗ 354581			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 августа 2023 г.	14	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	11 августа 2023 г.	Окончание:	15 августа 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
033863.Б.11.08.2023 1. Вода питьевая			
Общее число микроорганизмов / ОМЧ	0	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli / E.coli	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1 п.8, п.9

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:


помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Аникина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Аналитической службы


 05.05.2023 Л.В. Гаврилова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ № А400 от 05.05.2023

Объект: вода природная подземная Экземпляр № 1
 (вода сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая, иное)

Заказчик: МУП Коченевского района «Единый расчетный центр». kochgkx@yandex.ru, 8-383-512-25-43,
 (наименование и юридический/фактический адрес, номер тел., эл. почта)

р.п. Коченево, ул. Чехова,22

Заявка: № 213 от 24.04.2023 Пробу отобрал: Исполнитель Заказчик
 (номер и дата регистрации)

Сведения о контролируемом объекте: МУП Коченевского района «Единый расчетный центр». Новосибирская об-
 (наименование и юридический/фактический адрес)

ласть, р.п. Коченево, ул. Чехова,22

Место отбора: водозаборная скважина, НСО, Коченевский р-н, ст. Дупленская, пер.Сибирский
 (расположение, координаты пробной площадки, иное)

№ протокола отбора/акта приёмки проб	№ тары (ёмкости)	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
A400	2	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	28.04.2023

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности (при необходимости)		НД на метод
				± Δ, при P=0,95	± U, при k=2	
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	4,3	0,4	-	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
2	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,0188	-	0,0066	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	Аммиак и аммоний -ион	мг/дм ³	0,99	0,35	-	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
4	Водородный показатель	ед. рН	7,2	0,2	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Сухой остаток	мг/дм ³	2468	-	222	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
6	Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов (в расчете на сульфид-ион)	мг/дм ³	менее 0,002	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
7	Фторид-ион	мг/дм ³	0,38	-	0,12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
8	Жесткость общая	°Ж	20,8	1,9	-	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
9	Мутность (по формазину)	ЕМФ	23,3	3,3	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
10	Цветность	градус	7,4	2,9	-	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности (при необходимости)		НД на метод
				± Δ, при P=0,95	± U, при k=2	
11	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,005	-	-	ПНД Ф 14.1:2.56-96
12	Интенсивность запаха при 20°C	балл	0	-	-	РД 52.24.496-2018 п.4.2
	Интенсивность запаха при 60°C	балл	0	-	-	РД 52.24.496-2018 п.4.2
13	Фенол	мкг/дм ³	2,26	0,88	-	ПНД Ф 14.1:2:4.177-02
Растворенные формы						
14	Железо	мг/дм ³	0,195	-	0,047	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
15	Цинк	мг/дм ³	0,0148	-	0,0050	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
16	Медь	мг/дм ³	0,0030	-	0,0013	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
17	Свинец	мг/дм ³	0,0035	-	0,0015	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
18	Марганец	мг/дм ³	0,80	-	0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
19	Никель	мг/дм ³	0,0025	-	0,0011	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
20	Хром	мг/дм ³	менее 0,001	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
21	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
22	Селен	мг/дм ³	менее 0,005	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
23	Алюминий	мг/дм ³	0,193	-	0,046	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
24	Кальций	мг/дм ³	167	-	27	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
25	Магний	мг/дм ³	99	-	15	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
26	Стронций	мг/дм ³	1,01	-	0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
27	Барий	мг/дм ³	0,0323	-	0,0084	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
28	Натрий	мг/дм ³	414	-	62	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
29	Бор	мг/дм ³	0,045	-	0,015	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
30	Молибден	мг/дм ³	менее 0,001	-	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Примечания: 1. Данные результаты распространяются только на испытанную пробу.

2. В случае отбора проб Заказчиком, результаты распространяются на представленную Заказчиком пробу.

3. Результаты испытаний получены в соответствии с применяемыми методами (методиками).

4. Отклонения, дополнения или исключение из метода _____ / _____
зафиксированы / не зафиксированы

Протокол оформил:

Главный химик АС
(должность)

(подпись)

Т.М. Аксененко
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение протокола испытаний без согласия Аналитической службы не допускается

Окончание протокола испытаний проб