

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001
E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 26166 от 26 сентября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	администрация Дупленского сельсовета
1.2	Адрес	632610, НСО, Коченевский р-н, Дупленская ст, Сибирская ул, д. 30
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №2684/006 от 26.04.2019 г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	администрация Дупленского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632610, НСО, Коченевский р-н, Дупленская ст, Сибирская ул, д. 30 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Коченевский р-н, ст. Дупленская, Скважина, водоразборный кран
3.2	Наименование	2. Питьевая вода
3.3	Код	034595.С.18.09.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-тара
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	18 сентября 2019 г. 08 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C pH воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	18 сентября 2019 г. 13 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись И.И. Кашеутова /Кашеутова З.В./



Зам. руководителя
Испытательного лабораторного
центра

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 236316				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	18 сентября 2019 г.	Окончание:	25 сентября 2019 г.	
Средства измерений: Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г Св. № 492143 от 12.03.2019 до 12.03.2020; Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № 464166 от 26.03.2019 до 26.03.2020; Анализатор жидкости Флюорат-02 модификации Флюорат-02-3М Св. № 488098 от 21.06.2019 до 21.06.2020; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № 488099 от 21.06.2019 до 21.06.2020; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № 491749 от 27.06.2019 до 27.06.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
034595.С.18.09.2019	2. Питьевая вода				
	Цветность	13,2±2,6	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	16,7±2,3	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
	рН	7,1±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Перманганатная окисляемость	13,5±1,4	≤ 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	более 0,4 (20,4±3,1)	≤ 7,0	град. Ж (мг-экв./дм3)	ГОСТ 31954-2012
	Привкус	не определялся	≤ 2,0	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах 20 С	1	≤ 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах 60 С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Массовая концентрация сухого остатка	795±72	≤ 1000,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.114-97
	Нефтепродукты	<0,005	≤ 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	АПАВ	<0,025	≤ 0,5	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
	Фенол	<0,0005	≤ 0,001	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения:

